

04 - 02 臺灣警察專科學校自強樓靶場部分

壹、電力與每小時電費計算方式

一、各層照明用電：

$$1.68+1.3+1.2+1.44+1.5+1.5+1.5+1.5 = 11.62\text{KW}$$

二、各層靶機用電：6KW

三、各層流排煙箱用電：100KW

四、各層空調箱用電：0.15KW

五、各層冰水機用電與排風機：100KW

六、以上合計 217.92KW

1、 $217.92\text{KW} / \text{H} \times \text{高壓用電 } 1.75 = 301 \text{ 元}$

2、基本電費每小時 $0.26 \times 217.92\text{KW} = 56 \text{ 元}$

3、合計每小時所需電費為 357 元。

貳、設備、空調、機件維護等每小時計算方式

一、每月空調保養費：28,000 元

二、每月靶機保養費：48,000 元

三、以上合計 76,000 元

1、每月維護費 $76,000 \div 192 \text{ 小時} = \text{每小時需 } 395 \text{ 元}$

2、自強樓靶場各層使用核計收費每小時 395 元。

註：資料來源係由本校總務處於 87 年 3 月 17 日核計提供。